




## Informe

Desde noviembre 2012 la UTE SS.EE. Torrejón de Ardoz, realiza la gestión energética y el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y eléctricas de los edificios municipales y el alumbrado público de Torrejón de Ardoz.

Entre muchas otras, la empresa en el alumbrado público realiza incidencias como la reparación de cuadros de alumbrado, sustitución de luminarias, instalación de nuevos puntos de luz, cambio de luminarias, instalación de nueva línea, etc; y en los edificios realiza incidencias como cambio de luminarias de interior, reparación de enchufes e interruptores, instalación de nuevos puestos de trabajo, instalación o sustitución de Split, instalación de radiadores, cambio de válvulas, instalación de nuevas calderas, instalación de nuevas unidades de climatización etc.


Durante el año 2023, se atendieron 1338 incidencias, repartidas por tipología de centro o alumbrado como detallamos en los siguientes gráficos:

**ALUMBRADO:** Se atendieron 466 avisos correspondientes a este apartado, siendo la mayoría fundidos y sustituciones de equipos, calles apagadas, ajuste de programación horaria o hurto de cableado.



**EDIFICIOS:** Se atendieron 872 avisos correspondientes a este apartado, dividiéndolos por tipología de centro educativo, deportivo, administrativo, sociocultural y otros.

1. **COLEGIOS:** Se atendieron un total de 312 avisos, la mayoría del ámbito de calefacción y subsanación de fugas en radiadores y reparación de fundidos de iluminación.




2. **DEPORTIVOS:** Se atendieron un total de 191 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, problemas con la temperatura de ACS, y reparación de fundidos de iluminación.



3. **ADMINISTRATIVOS:** Se atendieron un total de 188 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.



4. **SOCIOCULTURALES:** Se atendieron un total de 140 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.



5. **OTROS:** Se atendieron un total de 41 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.

